



Oficina receptora



Registre d'entrada

**INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES  
PER AL CONSUM A LA MATEIXA  
INSTAL·LACIÓ ITC-MI-IP03**

Núm. Registre d'Instal·lació

**RIP**

**CERTIFICAT D'INSTAL·LACIONS DE CLASSE 2.1 (SENSE PROJECTE NI MEMÒRIA)**

**Dades de la instal·lació:**

Nom o raó social del titular HOTEL ESTRELLA NIF 77600300K  
Adreça de la instal·lació ESTRELLA 12  
Població CALELLA Telèfon 937777777 Fax 937666666 E-mail

**Destinació de la instal·lació:**

- a) instal·lacions industrials fixes  d) usos industrials no productius  
 b) recipients mòbils per a ús industrial  e) mitjans de transport intern  
 c) calefacció, climatització i ACS  f) maquinària que no sigui vehicle

**Característiques de la instal·lació:**

Cabuda unitària del dipòsit (litres)	0,00	Nombre de dipòsits	0	Cabuda total de la instal·lació (litres)	0,00
Material del dipòsit		Norma UNE		Fabricant dipòsit	
Classe de productes	<input type="checkbox"/> "C"	<input type="checkbox"/> "D"		Dipòsit de doble paret	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí
Dipòsit amb certificat del fabricant	<input type="checkbox"/>			Dipòsit existent amb certificat de l'instal·lador o EIC	<input type="checkbox"/>
Disposició dels dipòsits fixos	<input type="checkbox"/> aeri	<input type="checkbox"/> soterrat		<input type="checkbox"/> interior d'edifici	<input type="checkbox"/> exterior d'edifici
Instal·lació de subministraments a motors:	<input type="checkbox"/> a motors fixos	<input type="checkbox"/> a motors mòbils			
Instal·lació en dipòsits mòbils:	<input type="checkbox"/> armari	<input type="checkbox"/> sala interior	<input type="checkbox"/> sala exterior		

**Empresa instal·ladora:**

Nom LAMPISTERIA GINESTA S.L.U.  
Adreça BRUGUERA 190 Núm. de registre REIP 008201037

**Proves:**

- Han estat realitzades amb resultat satisfactori les proves i comprovacions de bon funcionament i compliment de les condicions de seguretat exigides per la ITC-MI-IP03 del Reglament d'Instal·lacions petrolíferes.

**Observacions (2):**

PROVES REALITZADES CORRECTAMENT

**Certificació:**

En/na ANTONI GINESTA CASAS com a responsable tècnic de l'empresa instal·ladora a dalt indicada

CERTIFICA que: (1)

- a)  la instal·lació referida, s'ha realitzat d'acord amb els reglaments i disposicions vigents que l'afecten, i especialment amb la Instrucció Tècnica Complementària ITC-MI-IP03 del Reglament d'instal·lacions petrolíferes.
- b)  la carpeta de baixa tensió corresponent a la instal·lació elèctrica de la instal·lació referida, ha estat presentada a l'EIC.

CALELLA , 20/04/2018  
(segell de l'empresa i signatura del responsable)

Nota: (1): Sempre s'ha de marcar l'apartat "a" i en els casos que s'escaigui també es marcarà l'apartat "b", (per exemple, en instal·lacions de subministrament a motors i en instal·lacions en interior d'edificis).

(2): en el cas d'instal·lacions existents de dipòsits enterrats sense sistema de detecció de fuites cal indicar el paràgraf previst a la disposició transitòria tercera de l'Ordre de 20 de novembre de 1998