



## Certificat d'instal·lació individual de gas (ITC-ICG 07)

### Dades de l'empresa instal·ladora de gas

Nom i cognoms / Raó social		NIF / NIE / CIF
LAMPISTERIA GINESTA S.L.U		B63669212
Telèfon	Correu electrònic	Inscrita amb el número de registre
	toni@agit.es	008201037
Adreça		Codi postal
BRUGUERA, 190		0 8 3 7 0
Població		
CALELLA		

### Dades de l'instal·lador/a

Nom i cognoms / Raó social		NIF / NIE / CIF
ANTONI GINESTA CASAS		77600000M
Telèfon	Correu electrònic	Amb carnet de categoria
	toni@agit.es	IG-A

### Declaració

DECLARA:

Haver  realitzat  modificat  ampliat  revisat per correcció de defectes, conforme a la documentació tècnica, la instal·lació receptora de gasos combustibles (així com els equips i materials compresos entre la boca de càrrega i les vàlvules de sortida, incloses ambdues, si s'escau) següent:

### Dades del titular i ubicació de la instal·lació

Nom i cognoms / Raó social		NIF / NIE / CIF
AGIT 2004 S.L.		B63669212
Adreça		Codi postal
C/ Bruguera, 190		0 8 3 7 0
Població		
CALELLA		

### Característiques de la instal·lació

Tipus de gas	Ús o destinació		
<input checked="" type="radio"/> GN <input type="radio"/> GLP <input type="radio"/> Biogàs <input type="radio"/> Altres	<input checked="" type="radio"/> Domèstic <input type="radio"/> Col·lectiu <input type="radio"/> Comercial <input type="radio"/> Industrial		
Subministrament	Potència	Cabal màxim	Nombre i tipus d'envasos
<input checked="" type="radio"/> Canalitzat <input type="radio"/> Envasat <input type="radio"/> Dipòsit	39,27 (kW)		

### Documentació

- Croquis de la instal·lació amb detall de traçat, tipus de material, llargades, diàmetres, cabal, equips de regulació, mesura i control, accessoris
- Certificat que acredita el compliment de les normes UNE relatives a les xemeneies
- Certificat de direcció i acabament d'obra, si la instal·lació requereix projecte



**Relació d'aparells**

Quantitat	Tipus*	Instal·lat/Previst	Potència nominal	Núm. inscripció RITE**
1	CM	I	27,91	EN US
1	EN	I	7,79	EN US

- \*Tipu
- AC - Acumulador
  - AG - Aparell de gas
  - CL - Escalfador
  - CM - Caldera Mixta
  - CO - Cuina Forn
  - CT - Caldera
  - EI - Escalfador Infraroigs
  - EN - Placa de focs
  - GA - Generador aire
  - RM - Radiador mural
  - SE - Assecadora
  - TU - Tipus únic
  - VI - Vitroceràmica
  - ZZ - Cuina industrial

\*\* Si l'equip està afectat pel Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RM >= 20 kW; AC > 70 kW; CL > 70 kW; CT >= 20 kW; EI >= 20 kW; CM >= 20 kW; GA >= 20 kW) cal anotar el seu número d'inscripció al RITSIC.

**Certificat**

La persona instal·ladora CERTIFICA, en el dia d'avui:

- Que la instal·lació individual de gas s'ha executat d'acord amb la Reglamentació vigent que li és d'aplicació<sup>1</sup> i la norma UNE que s'aplica:  
 60620     60670    i que els dispositius de maniobra funcionen correctament.
- Que s'han realitzat amb resultat satisfactori les proves de resistència mecànica i estanquitat que les esmentades normes preveuen, a la pressió de  bar i la durada de  h.
- Que en cas d'incorporar conjunt de regulació i/o estació de regulació i mesura, s'ha realitzat amb resultat satisfactori les proves de resistència mecànica i estanquitat que les esmentades normes preveuen, a la pressió d'entrada de  bar i pressió de sortida de  bar i la durada de  h.

**Signatura**

Signatura de l'instal·lador/a i segell

Lloc i data     ,   

G346NSIN-176-00



## Informe d'anomalies i certificat d'inspecció periòdica

(Instal·lació receptora ITC-ICG 07)

### Dades de l'empresa instal·ladora de gas que fa la inspecció

Nom i cognoms / Raó social		NIF / NIE / CIF
LAMPISTERIA GINESTA S.L.U		B63669212
Telèfon	Correu electrònic	Inscrita amb el número de registre
	toni@agit.es	008201037
Adreça		Codi Postal
BRUGUERA, 190		0 8 3 7 0
Població		
CALELLA		

### Dades de l'instal·lador/a

Nom i cognoms	NIF / NIE / CIF
ANTONI GINESTA CASAS	77600000M

### Dades del titular i ubicació de la instal·lació

Nom i cognoms / Raó social		NIF / NIE / CIF
AGIT 2004 S.L.		B63669212
Adreça		Codi Postal
C/ Bruguera, 190		0 8 3 7 0
Població	CUPS	
CALELLA		

### Característiques de l'instal·lació

Tipus de gas	Ús o destinació	Potència
<input type="radio"/> GN <input checked="" type="radio"/> GLP	<input checked="" type="radio"/> Domèstic <input type="radio"/> Col·lectiu <input type="radio"/> Comercial <input type="radio"/> Industrial	7,79 (kW)

### Relació d'aparells

Quantitat	Tipus	Potència	Marca / Model	Tipus
1	CM	7,79	XXX	AC - Acumulador
				AG - Aparell de gas
				CL - Escalfador
				CM - Caldera Mixta
				CO - Cuina Forn
				CT - Caldera
				EI - Escalfador Infraroigs
				EN - Placa de focs
				GA - Generador aire
				RM - Radiador mural
				SE - Assecadora
				VI - Vitrocèramica
				ZZ - Cuina industrial



---

**Anomalies principals en la instal·lació receptora (UNE)**

---

IPa1    IPa2    IPa3    IPa4    IPa5    IPa6    IPa7    IPa8    IPa9

---

**Anomalies secundàries en la instal·lació receptora (UNE 60670-12)**

---

ISa1    ISa2    ISa3    ISa4    ISa5    ISa6    ISa7    ISa8  
 ISb1    ISb2    ISb3    ISb4    ISb5    ISb6    ISb7    ISb8    ISb9    ISb10

---

**Anomalies en el funcionament d'aparells (UNE 60670-13)**

---

AP1    AP2    AP3    AP4    AS1    AS2    AS3    AS4    AS5    AS6    AS7    AS8

---

**Resultat de la inspecció**

---

Com a resultat de la inspecció, la instal·lació queda

en servei    parcialment fora de servei    fora de servei

---

**Certificat**

---

CERTIFICO, en el dia d'avui:

1. He inspeccionat la instal·lació de gas d'acord amb la norma UNE 60670-6: 2014
  2. He informat al/la titular de la instal·lació del seu resultat i les accions que ha de dur a terme en el cas que s'hagin posat de manifest anomalies.
  3. Que el resultat de la inspecció és:    Favorable    Amb defectes, termini màxim de correcció
- 

**Observacions i recomanacions**

---

REPARACIÓ DELS DEFECTES REALITZADA CORRECTAMENT , S ADJUNTA DOCUMENTACIÓ.

---

**Signatura**

---

Signatura de l'instal·lador/a i segell

Signatura del/de la titular

Lloc i data

CALELLA

20

de

abril

de

2018

---



---

## Codis d'anomalies

---

### Anomalies principals

Instal·lacions de potència inferior o igual a 70 kW

- IPa1: Fuita de gas
- IPa2: Aparell de gas tipus A o B instal·lat en dormitori o local de bany o dutxa
- IPa3: Tub flexible visiblement danyat
- IPa4: Tub flexible d'elastòmer en contacte amb parets calentes d'un forn o altres aparells
- IPa5: Deficiències als conductes d'evacuació dels productes de combustió
- IPa6: Xemeneia que compartida entre aparells tipus B i altres extraccions forçades
- IPa7: Aparell de gas tipus B sense conducte d'evacuació o ubicat en local de menys de 8 m<sup>3</sup>
- IPa8: Claus d'aparells sense connectar que no estan blocades, precintades i taponades

Instal·lacions de potència superior a 70 kW

- IPb1: Fuita de gas

### Anomalies secundàries

Instal·lacions de potència inferior o igual a 70 kW

- ISa1: Aparell de gas tipus B ubicat en local de més de 8 m<sup>3</sup> sense ventilació suficient
- ISa2: Estat general de conservació defectuós o utilització de materials o tècniques d'unió inadequades
- ISa3: Tub flexible inadequat, connexió defectuosa o en contacte amb parts calentes
- ISa4: Incompliment de les condicions establertes a l'apartat 4.4 de la norma UNE 60670-4:2014 (canonades que discorren per cavitats, altells, fals sostres ...)
- ISa5: Local amb ventilació inadequada
- ISa6: Local amb volum insuficient amb aparells de cocció amb un consum calorífic total superior a 16 kW
- ISa7: Absència de sistema de detecció i tall de gas (UNE 60670-6:2014)
- ISa8: Conduccions d'altres serveis en contacte amb conduccions de gas

Instal·lacions de potència superior a 70 kW

- ISb1: Fuites de gas secundàries
- ISb2: Estat general de conservació defectuós o utilització de materials o tècniques d'unió inadequades
- ISb3: Incompliment de les condicions establertes a l'apartat 4.4 de la norma UNE 60670-4:2014 (canonades que discorren per cavitats, altells, fals sostres ...)
- ISb4: Inexistència o difícil accessibilitat de la clau d'usuari
- ISb5: Estació de regulació amb o sense mesura que no té presa de terra o juntes dielèctriques
- ISb6: Ventilació del recinte de la ERM insuficient o incorrecta
- ISb7: Ubicació del recinte de la ERM o distàncies mínimes incorrectes
- ISb8: Inexistència, deteriorament o caducitat de la revisió d'extintor de pols sec
- ISb9: La instal·lació elèctrica de la ERM incompleix la normativa vigent
- ISb10: Inexistència de senyalització

Aparells de gas

### Anomalies principals

- AP1: Retrocés continuat de gasos al conducte d'evacuació o concentració de CO ambient superior a 50 ppm
- AP2: Combustió no higiènica d'aparells de gas
- AP3: Inexistència de dispositiu de control de contaminació en atmosfera en aquells equips que l'hagin de tenir
- AP4: Interferència greu de l'extractor mecànic o campana extractora en el funcionament d'un aparell de gas
  
- AS1: Retrocés moderat de gasos al conducte d'evacuació o concentració de CO ambient entre 15 ppm i 50 ppm
- AS2: Interferència moderada de l'extractor mecànic o campana extractora en el funcionament d'un aparell de gas
- AS3: Funcionament incorrecte dels dispositius de seguretat per extinció o detecció de flama en aquells equips que els hagin de tenir
- AS4: Impossibilitat de comprovació dels productes de la combustió quan hi hagin aparells dels tipus B o C
- AS5: No hi ha llibre de manteniment o no es pot acreditar la realització del manteniment obligatori de l'aparell en sales de màquines d'una potència superior a 70 kW
- AS6: Combustió deficient d'aparells de gas
- AS7: Incorrecta regulació dels mínims als cremadors d'aparells de cocció
- AS8: Funcionament incorrecte dels cremadors als aparells de cocció



Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Ocupació

## Declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titular o la baixa d'una instal·lació de seguretat industrial

**NOTA: Les dades declarades han de fer referència a una única instal·lació**

### Dades del titular

Nom i cognoms / Raó social	DNI / NIF / NIE / Passaport
AGIT 2004 S.L.	B63669212

### Dades de la instal·lació

Indiqueu el tipus d'instal·lació (marqueu només una opció):

- Grua Torre
- Grua mòbil autopropulsada
- Instal·lació d'emmagatzematge de productes químics
- Instal·lació d'equips a pressió
- Instal·lació frigorífica
- Instal·lació elèctrica de baixa tensió
- Instal·lació elèctrica d'alta tensió
- Instal·lació petrolífera per al consum a la mateixa instal·lació
- Instal·lació tèrmica en un edifici
- Instal·lació de gasos combustibles
- Instal·lació de bancs solars

### Identificació (ompleneu aquestes dades només si tramiteu una modificació, un canvi de titular o una baixa)

Núm de registre

Núm CUPS (només en el cas d'instal·lacions elèctriques)

### Adreça

Tipus de via	Nom de la via	Número		
Carrer	C/ Bruguera	190		
Polígon industrial	Nau			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Bloc	Escala	Pis	Porta	Codi postal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0   8   3   7   0
Província	Comarca			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Municipi	Població	País		
<input type="text"/>	CALELLA	<input type="text"/>		



Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Ocupació

## Declaració

Nom i cognoms

AGIT 2004 S.L.

DNI / NIE / Passaport

B63669212

Actuant com a

Titular

Representant legal / apoderat / ada

Declaro de forma responsable:

### Declaracions genèriques

- Que les dades de la instal·lació objecte d'aquesta declaració són les que consten al/s formulari/s que acompanyen aquest document.
- Que en el cas de signar aquest document de forma manuscrita, em comprometo a conservar-ne l'original.

### Declaracions específiques

En el cas de tramitar la posada en servei o la modificació de la instal·lació:

- Que d'acord amb el certificat d'instal·lació i, si escau, el certificat de direcció i acabament d'obra, la instal·lació compleix la normativa aplicable.
- Que dispo de la documentació preceptiva per a la realització d'aquest tràmit.
- Que em comprometo a complir les obligacions legals d'ús, manteniment i inspecció de la instal·lació descrita previstes a la normativa aplicable.

En el cas de tramitar el canvi de titular de la instal·lació:

- Que dispo de la documentació preceptiva per a la realització d'aquest tràmit.
- Que em comprometo a complir les obligacions legals d'ús, manteniment i inspecció de la instal·lació descrita previstes a la normativa aplicable.

En el cas de tramitar la baixa de la instal·lació:

- Que la instal·lació ha quedat fora de servei.

## Signatura

**Atenció:** només s'accepten els certificats digitals emesos per qualsevol entitat de certificació classificada per l'Agència Catalana de Certificació. [Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.](#)

No s'admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d'Adobe.

Si vol signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader X. [Consulteu com realitzar-ho.](#)

**S'informa que la inexactitud, falsedat o manca de dades de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a la declaració responsable comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l'inici de l'activitat d'inspecció i control de l'Administració prevista al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.**

**Es comunica que, d'acord amb el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, el pagament de la taxa s'ha d'efectuar prèviament a l'inici de l'activitat. Així mateix, s'informa que d'acord amb la norma esmentada, la manca de pagament de la taxa comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l'inici de l'activitat d'inspecció i control de l'Administració previst al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.**

**És convenient que us assegureu que heu emplenat correctament el formulari perquè d'acord amb l'article 1.2-14 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny i l'article 21 del Decret 277/1999, de 28 de setembre, en cas d'errors no es retornaran les taxes satisfetes.**

Signatura

**LOPD:** segons la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones que es comuniquin seran incorporades al fitxer Servei d'Inspecció, del qual és responsable la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, amb la finalitat d'acomplir la funció inspectora amb la informació recollida sobre la seva activitat industrial per poder fer el seguiment de l'aplicació de la legislació en aquest àmbit. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça electrònica: bustiaprotecciondedades.emo@gencat.cat

**Informació:** L'Administració podrà fer, en qualsevol moment, les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i tinença de la corresponent documentació. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades declarades comportarà, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent des del moment en què se'n tingui coneixement, sens perjudici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats previstes en la legislació vigent.

